



ENSAYO

Norma: RABT-ZTV. Laboratorio: EFECTIS Nº Ensayo: R-000909

SOLUCIÓN

- 1 Paneles **Tecbor**® 25 mm.
- 2 Forjado de 120 mm.
- 3 Taco metálico FNA II 6x30 mm.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Fijar el panel **Tecbor® B** 25 mm directamente sobre el forjado de hormigón mediante taco metálico 10x60 mm.

Este sistema no necesita ningún tipo de pasta de juntas, ahora bien, es recomendable que para huecos mayores a 3 mm, se selle mediante **masilla**

Para más información consultar con nuestro departamento técnico.

